



キッチン 床下収納庫より点検中



キッチン 床下収納庫より点検中

防虫剤の塗布が無い



キッチン 床下収納庫より点検中  
設備配管の施工状況



システムキッチン内配管状況

器具の締め付けが緩い。  
締め付け直し



ユニットバスより天井裏点検中



ユニットバスより天井裏点検中

天井裏施工状況

電気の配線ボックスが固定してない

ボックスの固定



洗面所床下収納庫より床下点検中



洗面所床下収納庫より床下点検中

ユニットバス下端 支持状況確認

[戻る](#)

[次のページへ](#)